

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  
**ODDZIAŁ LABORATORYJNY**  
SEKCJA BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA  
27 – 200 Starachowice, ul. Złota 6  
<https://www.gov.pl/web/psse-starachowice>  
E-mail: [lab.psse.starachowice@sanepid.gov.pl](mailto:lab.psse.starachowice@sanepid.gov.pl) tel.: 041 275 45 86



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr	<b>LHS.9051.2.18.2025</b> z dnia 23.01.2025
-------------------------	--

Badane parametry	Jednostka	Wyniki	Wartości parametryczne wg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2017r. poz. 2294	Identyfikacja metody
<b>BADANIA MIKROBIOLOGICZNE</b>				
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	A	jtk/1ml	<b>6</b> [2 ; 15]*	Bez nieprawidłowych zmian PN-EN ISO 6222:2004
Bakterie grupy coli	A	jtk/100ml	<b>0</b>	0 w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04
Escherichia coli	A	jtk/100ml	<b>0</b>	0 w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 PN-EN ISO 9308-1:2014 -12/A1:2017-04
Enterokoki	A	jtk/100ml	<b>0</b>	0 w 100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004

\* Wartości niepewności wyników badań mikrobiologicznych „[ ]” podawane są jako przedział ufności uzyskanego wyniku przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 i obejmują niepewność związaną z pobieraniem próbki.

<b>Autoryzujący:</b>  <b>STARSZY ASYSTENT</b> <i>Magdalena Drozdowska</i> <b>Magdalena Drozdowska</b>	<b>Zatwierdził:</b>  <b>KIEROWNIK</b> Oddziału Laboratoryjnego <i>Aleksandra Mólecka</i> <b>Aleksandra Mólecka Kucharczyk</b>
---	--

Otrzymują:

1. Klient
2. a/a

KONIEC